



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB24.H07765

Срок действия с 21.10.2016 по 20.10.2019

№ 2229608

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПРОДУКЦИЯ Изделия из древесно-полимерного композита торговой марки «DORTMAX» по ТУ 5772-001-37478893-2013. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5772-001-37478893-2013.

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДПК технологии». Место нахождения: 601280, Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, улица Производственная зона, дом 15. Фактический адрес: 601280, Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, улица Производственная зона, дом 15.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «ДПК технологии». Место нахождения: 601280, Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, улица Производственная зона, дом 15. Фактический адрес: 601280, Российская Федерация, Владимирская область, Суздальский район, село Сновицы, улица Производственная зона, дом 15. Телефон +7(495)222-20-96.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 7071 от 12.08.2016 года Испытательный центр ООО "Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21СЛ61 от 18.02.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль: октябрь 2017г., октябрь 2018г.
Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Л.В. Козийчук

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.С. Проява

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ. RU.PR019/3.П.01243
 (номер сертификата соответствия)

003428

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 сильнораспространяющие по СНиП 21-01-97.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперты (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Т.В. Харгатаева

Н.Э. Иванова



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR019/3.H.01243

(номер сертификата соответствия)

026633

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ДПК технологии" (ООО "ДПК технологии").
Адрес: 601280, Россия, Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Сновицы, ул. Производственная зона, д. 15.
ОГРН: 1123328000949. Телефон 89209206920, факс +74952222096, e-mail: info@dortmax.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ДПК технологии" (ООО "ДПК технологии").
Адрес: 601280, Россия, Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Сновицы, ул. Производственная зона, д. 15. ОГРН: 1123328000949. Телефон 89209206920, факс +74952222096.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт» 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Телефон 84997306981, 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.OS.PR.019/3 от 18.12.2014 г. до 17.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия профильные из древесно-полимерного композита марки «Dortmax»: террасные доски типа ТД длиной от 2000 до 6000 мм, шириной 162 мм, толщиной 26 мм, сайдинг типа ТС, длиной 4000 мм, шириной 142 мм, толщиной 16 мм; плотностью от 1200 до 1300 кг/м³, выпускаемые по ТУ 5772-001-37478893-2013 «Изделия профильные из древесно-полимерного композита». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 003428).

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0363/11-2016 от 23.11.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.PR.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011), № РОСС RU.OS04.CMK.00834 от 01.08.2016 г. до 01.08.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OS04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.11.2016 по 28.11.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)



Т.В. Харгатаева

эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)



Н.Э. Иванова